



## PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Orła Białego 6, tel. centrali: 89-767-23-22, fax: 89-767-25-82  
e-mail: [psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl](mailto:psse.lidzbarkwarminski@sanepid.gov.pl)

### KOMUNIKAT PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

w Lidzbarku Warmińskim

z dnia 17 września 2025 r.

w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi dostarczanej przez wodociąg publiczny w m. Kiersnowo zaopatrujący w wodę miejscowości: Kiersnowo, Czarny Kierz, Kierwiny, Klejdyty, Kobiela Kolonia, Konity, Napratki, Napraty, Połapin, Stoczek.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim informuje, że na podstawie badania jakości wody pochodzącej z wodociągu publicznego w m. Kiersnowo, stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru mikrobiologicznego tj. obecność bakterii grupy coli.

Obecność stwierdzonych bakterii w wodzie stwarza bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia ludzkiego i może być przyczyną powstawania i szerzenia się chorób zakaźnych takich jak: czerwotka, dur brzuszny, salmonellozy, itp. oraz infekcji i zaburzeń żołądkowo-jelitowych wśród osób korzystających z wody.

W związku z tym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warmińskim stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia w terminie do 17 października 2025 r.

**Miejscowości: Kiersnowo, Czarny Kierz, Kierwiny, Klejdyty, Kobiela Kolonia, Konity, Napratki, Napraty, Połapin, Stoczek zostały przełączone na zasilanie w wodę ze Stacji Uzdatniania Wody w m. Kiwity. W związku z tym można korzystać z wody bez ograniczeń.**

Zalecenie obowiązuje do czasu wydania kolejnego komunikatu.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Lidzbarku Warmińskim

Beata Funik-Góralewska  
*/dokument podpisany elektronicznie/*